

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名称

改良工事建第17号 一・二番谷地線ほか舗装復旧工事

質 問 事 項	回 答
舗装打換えの舗装版破碎について、騒音振動対策が必要か御教示願います。	不要です。

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名称

改良工事建第19号 駅前北通り二・中里二丁目線ほか舗装復旧工事

質 問 事 項	回 答
舗装打換えの舗装版破碎について、騒音振動対策が必要か御教示願います。	不要です。

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

須江導水耐震化事業建第9号 須江山系導水管（推進）布設工事（その1）

質 問 事 項	回 答
1. 到達立坑側農道について、開削施工中一般車通行止めの認識で良いでしょうか。 又、農地地権者との推進工施工時の仮設道路築造協議は完了しているとの認識で良いでしょうか。	1-1. 貴見のとおりです。 1-2. 関係機関と協議を行っております。
2. 発進立坑設置箇所付近に近接する電力柱について立坑に近すぎるため、転倒の恐れがあります。 補強又は移設協議を行っておりますでしょうか。	2. 移設協議を行っております。
3. 発進立坑の覆工板などの計上がありませんが、施工中当該箇所は全面通行止めという認識でよいでしょうか。	3. 貴見のとおりです。
4. 発進立坑側において、上空高圧線との隔離が取れず矢板の継施工が必要となる可能性があります。変更対応可能でしょうか。	4. 移設協議を行っておりますので、上空高圧線との関連による矢板の継施工は不要です。

質問回答書

工事（業務）番号及び工事（業務）名等

須江導水耐震化事業建第9号 須江山系導水管（推進）布設工事（その1）

質 問 事 項	回 答
<p>1 「配置技術者に関する条件」について、 ③ア～エのそれぞれの有資格者はすべて 該当入札参加業者と直接的な雇用関係が 求められていますが、エ「列車見張員資格 認定証」を有する者は雇用関係は問わな い間違いではないでしょうか。</p>	<p>1 配置技術者に関する条件は、入札公告 のとおりです。</p>